

Młoteczno, dnia 05.02.2026 r.

L. dz. 184/2026/JBA

Nr postępowania: PERIG ZO.03.2026

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedsiębiorstwo Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury Gospodarczej Sp. z o. o., Młoteczno 12A,
14-500 Braniewo zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

**Modernizacja istniejących przepompowni ścieków sanitarnych zlokalizowanych
w miejscowościach: Gronowo – 3 szt., Lipowina – 1 szt. oraz Podleśne – 1szt., położonych
w Gminie Braniewo.**

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego.

Przedsiębiorstwo Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury Gospodarczej Sp. z o. o., wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000180444, REGON 170991585, NIP 5821549505, BDO 000064034, Kapitał Zakładowy 5 047 182 zł.

Młoteczno 12 A

14-500 Braniewo

woj. warmińsko-mazurskie

tel. 55 243 28 55

Konto: **56 8313 0009 0038 0678 2000 0010**adres strony internetowej: <http://www.perig.pl>adres e-mail: perig@perig.pl

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia.

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.) na podstawie art. 2. ust. 1 pkt 2) cytowanej ustawy, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez Przedsiębiorstwo Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury Gospodarczej Sp. z o. o., Młoteczno 12 A, 14 – 500 Braniewo, na dostawy, usługi oraz roboty budowlane do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury Gospodarczej Spółka z o. o. w Młotecznie 12A z dnia 07.01.2026 r.), zwanym dalej Regulaminem - zamówienie sektorowe podprogowe.
2. Zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego: <http://www.perig.pl>
3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Zapytaniu Ofertowym zastosowanie ma Regulamin i przepisy kodeksu cywilnego.

Rozdział 3. Źródła finansowania.

1. Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia jest objęty umową o dofinansowanie projektu pn. „Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Braniewo”, realizowanego w ramach inwestycji B3.1.1 „Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), prowadzonej przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia w ramach ww. źródła finansowania, nie zostały mu przyznane.

Rozdział 4. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja istniejących przepompowni ścieków sanitarnych zlokalizowanych się w miejscowościach: Gronowo – 3 szt., Lipowina – 1 szt. oraz Podleśne – 1szt., położonych w Gminie Braniewo, na działkach ewidencyjnych:
 - 1) Przepompownia ścieków Gronowo, działka geodezyjna nr 117, obręb Gronowo.

- 2) Przepompownia ścieków Gronowo, działka geodezyjna nr 235/1, obręb Gronowo.
- 3) Przepompownia ścieków Gronowo, działka geodezyjna nr 166, obręb Gronowo.
- 4) Przepompownia ścieków Lipowina, działki geodezyjne nr 2/26, obręb Wola Lipowska.
- 5) Przepompownia ścieków Podleśne, działka geodezyjna nr 17/38, obręb Pęciszewo.
2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy i montażu wyposażenia technologicznego, szaf zasilająco – sterowniczych 5 szt. przepompowni ścieków wraz z ich uruchomieniem, autoryzacją, przeszkoleniem min. 4 pracowników Zamawiającego i podłączeniem do istniejącego systemu monitoringu i wizualizacji GPRS, który eksploatowany jest przez Zamawiającego.
3. Zmodernizowane przepompownie ścieków, muszą być objęte rozbudową istniejącego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS, który jest zainstalowany i funkcjonuje u Zamawiającego.
Oprogramowanie przepompowni ma być zintegrowane i kompatybilne z istniejącym systemem monitoringu. Rozbudowę systemu należy zrealizować poprzez dodanie przepompowni ścieków na istniejącej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczącej się w siedzibie Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że istniejący i funkcjonujący system sterowania i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS nie może być zmieniony na inny. Nie dopuszcza się również możliwości współdziałania dwóch czy więcej odmiennych systemów sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przyszłej eksploatacji przepompowni ścieków.
4. Wszystkie materiały i urządzenia Wykonawca dostarczy na własny koszt do miejsc montażu.
5. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości na wykonane roboty oraz użyte materiały i urządzenia na okres co najmniej 24 miesiące licząc od daty odbioru i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.
6. Pompy należy dobrać wg parametrów:
 - 1) **PS Gronowo dz. nr 117 gm. Braniewo**
 $Q_p = 4,0 \text{ l/s}$ $H = 5,1 \text{ m}$,
wysokość geometryczna $H_g = 3,2 \text{ m}$,
 $H_{str.l} = 1,4 \text{ m}$, straty rurociągu policzono dla rury PEHD PN10 90 x 5,4,
długość rurociągu tłocznego $L = 120 \text{ m}$,
 $H_{wyp} = 0,5 \text{ m}$
 - 2) **PS Gronowo dz. nr 166 gm. Braniewo**
 $Q_p = 4,0 \text{ l/s}$ $H = 6,0 \text{ m}$,
wysokość geometryczna $H_g = 2,6 \text{ m}$,
 $H_{str.l} = 2,9 \text{ m}$, straty rurociągu policzono dla rury PEHD PN10 90 x 5,4,
długość rurociągu tłocznego $L = 250 \text{ m}$,
 $H_{wyp} = 0,5 \text{ m}$,
 - 3) **PS Gronowo dz. nr 235/1 gm. Braniewo**
 $Q_p = 4,0 \text{ l/s}$ $H = 5,6 \text{ m}$,
wysokość geometryczna $H_g = 2,1 \text{ m}$,
 $H_{str.l} = 3,0 \text{ m}$, straty rurociągu policzono dla rury PEHD PN10 90 x 5,4,
długość rurociągu tłocznego $L = 260 \text{ m}$,
 $H_{wyp} = 0,5 \text{ m}$,
 - 4) **PS Podleśne dz. nr 17/38 gm. Braniewo**
 $Q_p = 4,0 \text{ l/s}$ $H = 17,1 \text{ m}$,
wysokość geometryczna $H_g = 3,1 \text{ m}$,
 $H_{str.l} = 13,5 \text{ m}$, straty rurociągu policzono dla rury PEHD PN10 90 x 5,4,
długość rurociągu tłocznego $L = 1200 \text{ m}$,
 $H_{wyp} = 0,5 \text{ m}$,
 - 5) **PS Lipowina dz. nr 2/26 gm. Braniewo**
 $Q_p = 7,0 \text{ l/s}$ $H = 14,0 \text{ m}$,
wysokość geometryczna $H_g = 13,0 \text{ m}$,
 $H_{str.l} = 0,5 \text{ m}$, straty rurociągu policzono dla rury PEHD PN10 110 x 6,6,

długość rurociągu tłoczego $L = 30$ m,

$H_{\text{wyp}} = 0,5$ m.

7. Zakres dostawy wyposażenia i wymagania dotyczące zmodernizowanych przepompowni:

- 1) **Bez zbiornika** – dostawę i montaż wyposażenia należy dostosować i przeliczyć na istniejący zbiornik, zgodnie z Kartami doboru przepompowni ścieków oraz Arkuszami danych technicznych projektowanych pomp (stanowiącymi jedynie propozycję, mogą być równoważne) załączonymi do niniejszego Zapytania Ofertowego.
- 2) Dostawa pomp:
 - a) Pompy produkcji KSB lub równoważne,
 - b) pompy z wirnikami o swobodnym przełocie 80 mm,
 - c) w każdej pompowni należy przewidzieć dwie na przemian pracujące pompy,
 - d) pompy muszą być tak dobrane aby jedna z nich zapewniała 100% wymaganą wydajność, a druga stanowiła jej 100% czynną rezerwę,
 - e) pompy powinny być przystosowane do pompowania surowych, nieoczyszczonych ścieków zawierających odpadki włókniste i inne substancje o właściwościach ściernych (piasek),
 - f) dobór zespołów pompowych powinien zapewniać ich ciągłą pracę w pobliżu punktu maksymalnej sprawności,
 - g) aby możliwe było zaczepienie łańcuchów do podnoszenia, obudowa pompy powinna posiadać odpowiednie uchwyty i ramy,
- 3) Dostawa nowych pokryw betonowych do istniejących zbiorników – **posadowienie po stronie Zamawiającego**.
- 4) Dostawa i montaż wyposażenia zbiorników obejmującego (stal min. 1.4301):
 - podest obsługowy – stal nierdzewna,
 - drabinka żłazowa ze stopniami antypoślizgowymi do podestu – stal nierdzewna,
 - poręcz montowana na zewnątrz zbiornika bezpośrednio na pokrywie – stal nierdzewna,
 - właz wejściowy kopertowy – stal nierdzewna,
 - kominiek wentylacyjny min. DN100 – stal nierdz./przew. PVC – szt. 1 (nawiewny),
 - kominiek wentylacyjny min. DN100 z biofiltrem – stal nierdzewna – szt. 1 (wywiewny),
 - belka wsporcza – stal nierdzewna,
 - prowadnice – stal nierdzewna,
 - łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych – stal nierdzewna,
 - zasuwy z klinem gumowanym żeliwne DN80 (**dot. PS Gronowo dz. nr 117, PS Gronowo dz. nr 166, PS Gronowo dz. nr 235/1, PS Podleśne dz. nr 17/38**) oraz DN100 (**dot. PS Lipowina dz. nr 2/26**) + przedłużenie trzpienia (przegubowy) ze stali nierdzewnej szt. 2 (zamykanie i otwieranie w świetle włazu, obsługa z poziomu terenu),
 - zawory zwrotne kulowe proste DN80 (**dot. PS Gronowo dz. nr 117, PS Gronowo dz. nr 166, PS Gronowo dz. nr 235/1, PS Podleśne dz. nr 17/38**) oraz DN100 (**dot. PS Lipowina dz. nr 2/26**) szt. 2 – żeliwo,
 - przewody tłoczne DN80 (**dot. PS Gronowo dz. nr 117, PS Gronowo dz. nr 166, PS Gronowo dz. nr 235/1, PS Podleśne dz. nr 17/38**) oraz DN100 (**dot. PS Lipowina dz. Nr 2/26**) – stal nierdzewna (ścianka 2 mm),
 - połączenia kołnierzowe nierdzewne (dla DN50 połączenia gwintowane),
 - elementy łączne – stal nierdzewna lub materiał wg specyfikacji producenta,
 - układ tłoczny ze stali nierdzewnej połączenie z rurociągiem PEHD tłocznym wewnątrz zbiornika za pomocą złączki STAL/PE,
 - nasada T-52 z pokrywą + zawór kulowy 2" – 1 szt.,
 - obieg płuczący – stal nierdzewna + przedłużenie trzpienia (przegubowy) ze stali nierdzewnej szt. 1 wraz z zasuwą z klinem gumowanym – żeliwna – DN50 (zamykanie i otwieranie w świetle włazu, obsługa z poziomu terenu),
 - połączenie pionów tłocznych kształtkami niskooporowymi (trójnik orłowy) – nie dopuszcza się zastosowania połączeń spawanych pod kątem prostym.
- 5) Dostawa i montaż rozdzielnic zasilająco-sterowniczej układu dwupompowego z wyposażeniem.
 - a) Obudowa rozdzielnic:

- wykonana z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 66, współczynnika uderowości mechanicznej IK 10 z uszczelką PUR, odporna na promieniowanie UV,
 - wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie UV, na których są zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):
 - kontrolki:
 - poprawności zasilania,
 - awarii ogólnej,
 - awarii pompy nr 1,
 - awarii pompy nr 2,
 - pracy pompy nr 1,
 - pracy pompy nr 2;
 - wyłącznik główny zasilania z osłoną styków,
 - przełącznik trybu pracy pompowni (Ręczna – 0 – Automatyczna),
 - przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy ręcznej,
 - stacyjka z kluczem (umożliwiająca rozbrojenia alarmu),
 - o wymiarach minimum: 800 mm(wysokość) x 600 mm(szerokość) x 300 mm(głębokość),
 - wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości min. 2 mm,
 - wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych,
 - posadowiona na cokole z tworzywa, umożliwiającym montaż/demontaż wszystkich kabli (np. zasilających, od czujników pływakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez konieczności demontażu obudowy rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej, cokół odporny na promieniowanie UV.
- b) urządzenia elektryczne:
- moduł telemetryczny GSM/GPRS,
 - czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz,
 - układ grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie,
 - przekładnik prądowy o wyjściu w zakresie 4...20 mA, dobrany do prądu pomp,
 - wyłącznik różnicowoprądowy czteropolowy chroniący wszystkie obwody odbiorcze,
 - gniazdo serwisowe 230 VAC wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym klasy B16,
 - wyłącznik silnikowy dla każdej pompy jako zabezpieczenie przed przeciążeniem i zanikiem napięcia na dowolnej fazie zasilającej,
 - stycznik dla każdej pompy,
 - jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej,
 - dla pomp o mocy $\leq 5,0$ kW rozruch bezpośredni,
 - zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8 A wraz z układem akumulatorów,
 - syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału dźwiękowego i optycznego,
 - wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej,
 - wewnętrzne oświetlenie rozdzielnicy – świetlówka min. 8 W,
 - sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4-20 mA) o zakresie pomiarowym 0-4m H₂O wraz z dwoma pływakami (suchobieg i poziom alarmowy),
 - antena dla sygnału GSM modułu telemetrycznego w wykonaniu zależnym od uzyskania poprawnego poziomu sygnału na obiekcie,
 - wtyk do podłączenia agregatu + przełącznik Sieć – 0 – Agregat,
 - ogranicznik przepięć klasy C.
- c) sterowanie w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS, do którego wchodzi następujące sygnały (UWAGA!!! - wszystkie sygnały binarne powinny być wyprowadzone z przekazników pomocniczych):
- wejścia (24 VDC):
 - tryb pracy automatycznej pompowni,
 - zasilanie na obiekcie (prawidłowe/nieprawidłowe),
 - potwierdzenie pracy pompy nr 1,
 - potwierdzenie pracy pompy nr 2,

- awaria pompy nr 1 – kontrola wyłącznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego i zawilgocenia pompy jeśli posiada,
- awaria pompy nr 2 – kontrola wyłącznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego i zawilgocenia pompy jeśli posiada,
- kontrola otwarcia drzwi,
- kontrola poziomu suchobiegu – pływak,
- kontrola poziomu alarmowego (przelania) – pływak,
- kontrola rozbrojenia stacyjki,
- wejścia analogowe (4...20 mA):
 - sygnał z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem,
 - sygnał z przekładników prądowych (4...20 mA),
- wyjścia (załączanie przekaźników napięciem 24 VDC):
 - załączanie pompy nr 1,
 - załączenie pompy nr 2,
 - załączenie sygnału alarmowego sygnalizatora – awaria zbiorcza pompowni,
 - załączenie rewersyjne pompy nr 1,
 - załączenie rewersyjne pompy nr 2
 - załączenie wyjścia włamania – do podłączenia niezależnej centrali alarmowej,
- d) wyposażenie i możliwości modułu telemetrycznego GSM/GPRS:
 - sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modułem nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM zapewniający dwukierunkową wymianę danych z istniejącą stacją bazową,
 - zintegrowany wyświetlacz znakowy LCD z podświetleniem,
 - 16 izolowanych wejść binarnych, które mogą być użyte jako wejścia licznikowe,
 - 16 izolowanych wyjść binarnych,
 - 4 wejścia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20 mA,
 - niezależne porty komunikacyjne z obsługą protokołu MODBUS RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE:
 - 1 x RS485,
 - 2 x RS232,
 - stopień ochrony IP40,
 - temperatura pracy: -20° C...50° C,
 - wilgotność pracy: 5...95% bez kondensacji,
 - moduł GSM/GPRS/EDGE,
 - napięcie zasilania 12/24 VDC,
 - gniazdo antenowe SMA,
 - technologia Dual-SIM,
 - pomiar temperatury, wilgotności oraz ciśnienia atmosferycznego,
- e) rozdzielnice zasilająco-sterownicze pomp powinny zapewniać:
 - naprzemienną pracę pomp,
 - automatyczne przełączenie pomp w chwili wystąpienia awarii lub braku potwierdzenia pracy,
 - kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych,
 - funkcje czyszczenia zbiornika – spompowanie ścieków poniżej poziomu suchobiegu – tylko dla pracy ręcznej,
 - w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w oparciu o sygnał z dwóch pływaków,
 - kompatybilność z istniejącym systemem monitoringu
- f) rozdzielnice zasilająco-sterownicze przepompowni ścieków powinny posiadać Europejski Certyfikat Jakości CE, spełniać zasadnicze wymagania określone w PN-EN IEC 61439-1:2021-10 oraz w PN-EN IEC 61439-2:2021-10 w zakresie dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE – EMC oraz spełniać zasadnicze wymagania określone w PN-EN IEC 61439-1:2021-10 oraz w PN-EN IEC 61439-2:2021-10 w zakresie dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE – LVD
- g) w celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w których będzie aktywna usługa pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP; Wykonawca

- w ramach dostawy wyposażenia przepompowni ścieków wraz z rozdzielnicami zasilająco-sterowniczymi zawierającymi oprogramowanie istniejącego systemu monitoringu musi posiadać niepubliczną sieć APN dla potrzeb systemu monitoringu; dostawę niniejszych kart telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu.
- 6) Dostawa wyposażenia dodatkowego:
 - a) żuraw słupowy przenośny wraz ze stopą żurawia – udźwig do 150 kg – stal nierdzewna, zawiesie łańcucha do 150 kg – stal nierdzewna – 5 kpl.,
 - b) stopy żurawia do 150 kg – stal nierdzewna – szt. 5.
 8. Wykonawca zobowiązany jest do stałego współdziałania z Zamawiającym, koordynującym całością prac objętych niniejszym zamówieniem.
 9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia.
 10. W ramach wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest również do: wykonania zamówienia z najwyższą starannością przy zachowaniu wszelkich mających zastosowanie przepisów prawa oraz obowiązujących norm. Wszelkie materiały i urządzenia powinny być dostarczone z atestami, certyfikatami, deklaracjami zgodności, aprobatami technicznymi wymaganymi przepisami prawa.
 11. Oferowane urządzenia muszą być kompletne, wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych, a ich parametry techniczno – funkcjonalne nie mogą być niższe niż przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia.
 12. Do obowiązków Zamawiającego należy:
 - 1) Całkowite wypompowanie ścieków ze zbiorników przepompowni.
 - 2) Zdemontowanie istniejącego wyposażenia przepompowni.
 - 3) Oczyszczenie dna i ścian zbiorników z osadów (wypłukanie wodą pod ciśnieniem).
 - 4) Wywietrzenie przepompowni.
 - 5) Zabezpieczenie przed napływem ścieków do przepompowni (zamknięcie dopływu ścieków).
 - 6) Zapewnienie dodatkowej wentylacji mechanicznej pompowni na czas modernizacji.
 - 7) Doprowadzenie zasilania 3 x 400 V do szafy sterowniczej przy zapewnieniu napięcia zgodnie z PN (zabezpieczenie dobrane do mocy łącznej pomp zastosowanych w przepompowni).
 - 8) Zapewnienie dźwigu do rozładunku i montażu.
 - 9) Zapewnienie medium do przeprowadzenia rozruchu.
 - 10) Posadowienie cokołów rozdzielni sterowania zgodnie z instrukcją dostarczoną wraz z cokołem przez Wykonawcę.
 - 11) Posadowienie pokryw betonowych dla zbiorników przepompowni.
 - 12) Wykonanie i wprowadzenie uziomu o odpowiednich parametrach do cokołów rozdzielni sterownia pomp.
 - 13) Wprowadzenie rurociągu tłocznego PE do zbiorników przepompowni.
 13. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostałyby znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie niższym niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia.
 14. Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
 - 31681200-5 - Pompy elektryczne
 - 31682210-5 - Aparatura i sprzęt sterujący
 - 42122220-8 - Pompy ściekowe
 - 45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

Rozdział 5. Termin wykonania zamówienia.

1. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia – 4 tygodnie od dnia przygotowania do modernizacji przez Zamawiającego zbiorników przepompowni i pisemnego potwierdzenia przez Wykonawcę ich prawidłowego przygotowania umożliwiającego rozpoczęcie prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia t.j. montażu wyposażenia technologicznego, szaf zasilająco – sterowniczych, uruchomienia 5 szt. przepompowni i podłączenia do systemu monitoringu.

PERIG ZO.03.2026

2. Zamawiający przygotowuje zbiorniki przepompowni wraz ze zgłoszeniem ich wykonania Wykonawcy w terminie do 2 tygodni od daty podpisania umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia prawidłowego przygotowania zbiorników przepompowni umożliwiającego rozpoczęcie prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia w terminie do 3 dni roboczych licząc od dnia przesłania zgłoszenia ich wykonania przez Zamawiającego.
4. Za termin wykonania przedmiotu zamówienia uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

Rozdział 6. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny ich spełnienia.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 - 1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania,
 - 2) spełniają n/w warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego dotyczące:
 - a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają na Wykonawcę obowiązek posiadania takich uprawnień,
 - b) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia,
 - c) dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 - d) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia.
 - 1) W zakresie podlegania wykluczeniu z postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

Okoliczności wykluczające z udziału w postępowaniu:

 - a) Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawców, wobec których zachodzą przesłanki wykluczenia określone w § 6 Regulaminu (**Załącznik nr 3** do niniejszego Zapytania Ofertowego).
 - b) Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców w przypadku których występują okoliczności wskazujące na ich osobowe lub kapitałowe powiązania z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
 - pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
 - c) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 r. poz. 514).
 - 2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć oświadczenie Wykonawcy o braku wystąpienia względem niego przesłanek określonych §6 Regulaminu, przesłanek określonych w pkt. 1) ppkt b) i c),
 - 3) Zamawiający nie wprowadza dodatkowych wymagań dotyczących spełnienia warunków udziału w postępowaniu wymienionych w ust.1 pkt 2) lit. a) - d). Warunki zostaną spełnione poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
3. Dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1 pkt. 1) – 4) Wykonawca składa

PERIG ZO.03.2026

oświadczenia (treść w formularzu oferty). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o te oświadczenia.

4. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia chociażby jednego a warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.

Rozdział 7. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w języku polskim.
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami (oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje) odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej - adres oraz e-mail Zamawiającego został podany w Rozdziale 1 niniejszego Zapytania Ofertowego.
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. W przypadku przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą elektroniczną muszą mieć one formę skanu oryginału pisma.
5. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami w dni robocze pracy Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach od 7⁰⁰ do 15⁰⁰ :
 - 1) **Jarosław Bakan tel. 662 008 295** w sprawach dotyczących procedury przetargowej,
 - 2) **Robert Mirkowski tel. 509 298 571** w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia.

Rozdział 8. Termin związania ofertą.

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres **30 dni**.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział. 9. Opis sposobu przygotowywania ofert.

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
2. Oferta ma być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
3. Na ofertę składają się:
 - 1) Oferta, sporządzona wg wymagań niniejszego Zapytania Ofertowego, zgodnie z wzorem formularza oferty stanowiącym **Załącznik nr 1** - „Oferta”.
 - 2) Szczegółowy opis techniczny i ilościowy przedmiotu zamówienia potwierdzający spełnienie wymagań Zamawiającego.
 - 3) Pełnomocnictwo lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa – jeżeli Oferta lub inny dokument jest podpisany przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do reprezentowania na zewnątrz posiadającą (posiadające) stosowne pełnomocnictwo.
4. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu.
5. Brak któregośkolwiek z dokumentów wymienionych w ust. 3 niniejszego rozdziału lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. niepodpisanego przez osoby upoważnione) spowoduje odrzucenie oferty (z zastrzeżeniem zapisów zawartych w Rozdziale 12 ust. 3 pkt. 4).
6. Wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami winny być ponumerowane kolejnymi numerami i podpisane lub parafowane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy, przy czym co najmniej ostatnia strona oferty i załącznika musi być opatrzona imienną pieczęcią osoby lub osób podpisujących ofertę, względnie czytelnie wpisanym imieniem i nazwiskiem osoby lub osób podpisujących ofertę.
7. Wykonawca ponosi koszty związane z udziałem w postępowaniu, przygotowaniem i złożeniem oferty.

Rozdział 10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Miejsce oraz termin składania ofert.

- 1) Oferty winny być złożone w siedzibie zamawiającego: PERIG Sp. z o. o., Młoteczno 12 A, 14-500 Braniewo, w sekretariacie, codziennie w dni pracy Spółki, w godz. 7:00 – 15:00.
- 2) Ofertę w postaci elektronicznej należy przesłać na adres e-mail: sekretariat@perig.pl

PERIG ZO.03.2026

- 3) **Termin składania ofert upływa dnia 13.02.2026 r. o godz. 14:00.**
- 4) Ofertę składaną w formie pisemnej należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone:
 - Nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy,
 - nazwą i adresem Zamawiającego: PERIG Sp. z o.o., Młotecznó 12 A, 14-500 Braniewo”,
 - oraz opisane hasłem: „Oferta na modernizacja istniejących przepompowni ścieków sanitarnych w gm. Braniewo – nie otwierać przed dniem 13.02.2026 r., godz. 14:15”.
- 4) Z zawartością złożonych ofert nie można się zapoznać przed upływem terminu otwarcia ofert.
- 5) Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej nadania przesyłką pocztową lub kurierską. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.
2. **Miejsce oraz termin otwarcia ofert.**
 - 1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu **13.02.2026 r. o godz. 14:15** w siedzibie Zamawiającego PERIG Sp. z o. o., Młotecznó 12 A, 14-500 Braniewo w gabinecie Zarządu Spółki.
 - 2) Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na swojej stronie internetowej wykaz złożonych ofert.

Rozdział 11. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Cena w ofercie winna być podana w złotych polskich cyframi i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca podaje cenę netto, podatek od towarów i usług oraz cenę brutto.
2. Zamawiający do ustalenia ceny oferty przyjmuje cenę brutto uwzględniającą kwotę podatku od towarów i usług.
3. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny.
4. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego Zapytania ofertowego i obowiązujących przepisów prawa w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia oraz obejmować wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z treści niniejszego Zapytania ofertowego, jak również w nim nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.
5. Cena musi zawierać koszty wszystkich nienazwanych usług dodatkowych związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia, które Wykonawca jako profesjonalista definiuje na potrzeby niniejszego postępowania.
6. Cena oferty będzie ryczałtową wartością wynagrodzenia umownego, niezmiennego do zakończenia realizacji przedmiotu umowy i ustalonego zakresu prac.
7. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

Rozdział 12. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Kryteria.

Na potrzeby niniejszego zamówienia Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

1) kryterium ceny (KC): 100 %

2. Sposób wyliczenia oceny punktowej oferty (P).

Zamawiający może przyznać Wykonawcy maksymalnie 100 punktów. Po dokonaniu oceny ofert w zakresie kryterium, o którym mowa w pkt. 1 Zamawiający wyliczy ocenę punktową ofert wg następującego wzoru:

$$P_i = \frac{C_{\min}}{C_i} \times 100 \text{ pkt.}$$

gdzie:

P_i - ilość punktów oferty badanej,

$C_{\min}$ - wartość najniższej ceny spośród złożonych ofert Wykonawców,

C_i - wartość ceny badanej oferty,

Wszystkie obliczenia będą wykonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3. Sposób oceny ofert.

- 1) Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta nie zostanie odrzucona i uzyska najwyższą liczbę punktów w ocenie punktowej oraz odpowiada wszystkim

wymaganiom przedstawionym w niniejszym Zapytaniu Ofertowym i Regulaminie oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w niniejszym rozdziale kryteria wyboru ofert.

- 2) Wszystkie obliczenia będą wykonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- 3) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.
- 4) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert i uzupełnienia dokumentów oferty.
- 5) Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej wartości, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
- 6) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w sytuacjach opisanych w § 12 ust. 16 Regulaminu.
- 7) Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania, o ile zajądą wobec tego Wykonawcy okoliczności wskazane Rozdziale 6 ust. 2 pkt. 1) niniejszego Zapytania Ofertowego.

Rozdział 13. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Wynik postępowania zostanie upubliczniony w taki sam sposób, w jaki upubliczniono zapytanie ofertowe.
2. Z Wykonawcą, któryłoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Miejsce i termin podpisania umowy zostanie wyznaczony przez Zamawiającego.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia w terminie wyznaczonym Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

Rozdział 14. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia na takich warunkach.

1. Wzór umowy, która będzie zawarta w sprawie zamówienia, stanowi **Załącznik nr 2** do niniejszego Zapytania Ofertowego.
2. Wykonawca składając ofertę, akceptuje wzór umowy i zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych.

Rozdział 15. Informacje dodatkowe.

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek) a także inne omyłki polegające na niezgodności oferty z niniejszym Zapytaniem Ofertowym (niepowodujących zmian w treści oferty), niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
4. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
5. Zamawiający nie będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
6. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
9. Zamawiający nie organizuje spotkań z Wykonawcami.
10. Od decyzji Zamawiającego dotyczącej wyboru Wykonawcy nie przysługuje odwołanie.
11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym zastosowanie mają przepisy Regulaminu.

Rozdział 16. Unieważnienie postępowania.

1. Zamawiający działając na podstawie § 14 Regulaminu może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
 - 1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

- 2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
 - 3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
 - 4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia.
2. Zamawiający może w każdym momencie unieważnić postępowanie także bez podania przyczyny, zgodnie z art. 70¹ § 3 k. c.
 3. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie będzie ponosił kosztów związanych z przygotowaniem ofert przez Wykonawców.

Rozdział 17. Obowiązek informacyjny wynikający z RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 119 z 04.05.2016 r. (zwanego dalej „RODO”) Zamawiający informuje, że:

- 1) Administratorem danych pozyskanych w ramach i na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Przedsiębiorstwo Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury Gospodarczej Sp. z o. o. z siedzibą: Młotecznno 12 A, 14-500 Braniewo, tel. 55 243 28 55, adres e-mail: perig@perig.pl.
- 2) Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celach związanych z prowadzonym w trybie zapytania ofertowego niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
- 3) W niektórych sytuacjach Zamawiający może przekazywać Pani/Pana dane osobowe osobom trzecim, jeśli będzie to konieczne do dochodzenia praw i obowiązków wynikających z umowy lub obowiązujących przepisów prawa.
- 4) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego, t.j. pracownikom i współpracownikom Zamawiającego, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym Zamawiający zleci to zadanie, innym odbiorcom danych, np. kurierom (lub placówkom pocztowym), kancelariom prawnym lub instytucjom upoważnionym z mocy prawa do otrzymania przedmiotowych danych.
- 5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą ponadto osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.
- 6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz przez okres wykonywania przez Zamawiającego ciężących na nim obowiązków prawnych, w którym przepisy prawa nakazują Zamawiającemu przechowywać dane osobowe, w którym Zamawiający może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń i wierzytelności przez Zamawiającego.
- 7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
- 8) Posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
- 9) Nie przysługuje Pani/Panu:
 - prawo do usunięcia danych osobowych, o ile zostały spełnione przesłanki wskazane w art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Rozdział 18. Załączniki.

Załącznikami do niniejszego Zapytania Ofertowego są:

- 1) Załącznik nr 1 - Wzór formularza oferty.
- 2) Załącznik nr 2 - Wzór umowy.
- 3) Załącznik nr 3 - Regulamin.
- 4) Karty doboru przepompowni ścieków - 5 szt.
- 5) Arkusze danych technicznych pomp - 5 szt.

Prezes Zarządu

Robert Mirkowski

.....
(podpis Zamawiającego)