

Młoteczno, dnia 31.03.2026 r.

L. dz. 440/2026/JBA

Nr postępowania: PERIG ZO.11.2026

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedsiębiorstwo Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury Gospodarczej Sp. z o. o., Młoteczno 12A,  
14-500 Braniewo zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie zadania pn.:  
**Modernizacja systemu sterowania i automatyki ujęć wody pitnej w Gronowie i w Gronówku,  
gm. Braniewo.**

### Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego.

**Przedsiębiorstwo Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury Gospodarczej Sp. z o. o.**, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000180444, REGON 170991585, NIP 5821549505, BDO 000064034, Kapitał Zakładowy 5 047 182 zł.

Młoteczno 12 A

14-500 Braniewo

woj. warmińsko-mazurskie

tel. 55 243 28 55

Konto: **56 8313 0009 0038 0678 2000 0010**

adres strony internetowej: <http://www.perig.pl>

adres e-mail: [perig@perig.pl](mailto:perig@perig.pl)

### Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia.

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm. ) na podstawie art. 2. ust. 1 pkt 2) cytowanej ustawy, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez Przedsiębiorstwo Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury Gospodarczej Sp. z o. o., Młoteczno 12 A, 14 – 500 Braniewo, na dostawy, usługi oraz roboty budowlane do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych ( Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury Gospodarczej Spółka z o. o. w Młotecznie 12A z dnia 07.01.2026 r. ), zwanym dalej Regulaminem - zamówienie sektorowe podprogowe.
2. Zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego: <http://www.perig.pl>
3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Zapytaniu Ofertowym zastosowanie ma Regulamin i przepisy kodeksu cywilnego.

### Rozdział 3. Źródła finansowania.

1. Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia jest objęty umową o dofinansowanie projektu pn. „Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Braniewo”, realizowanego w ramach inwestycji B3.1.1 „Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), prowadzonej przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia w ramach ww. źródła finansowania, nie zostały mu przyznane.

### Rozdział 4. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest: Kompleksowa modernizacja systemu sterowania oraz automatyki ujęcia wody pitnej w Gronowie, działka geodezyjna nr 23, obręb Gronowo i ujęcia wody pitnej w Gronówku, działka geodezyjna nr 12/39, obręb Wola Lipowska, gm. Braniewo.

2. Zmodernizowane ujęcia wody w Gronowie oraz w Gronówku zostaną objęte rozbudową istniejącego systemu wizualizacji i monitoringu opartego na pakietowej transmisji danych GPRS, który jest zainstalowany i funkcjonuje u Zamawiającego.  
Oprogramowanie musi być zintegrowane i kompatybilne z istniejącym systemem monitoringu. Rozbudowa systemu będzie zrealizowana poprzez naniesienie ujęć wody na istniejącej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej, mieszczącej się w siedzibie Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że istniejący i funkcjonujący system sterowania oraz monitoringu, oparty na pakietowej transmisji danych GPRS, nie może zostać zmieniony na inny. Nie dopuszcza się również możliwości współdziałania dwóch lub więcej odmiennych systemów sterowania i monitoringu, ze względu na koszty przyszłej eksploatacji przepompowni sieciowych.  
Uwaga!  
Rozbudowa istniejącego systemu wizualizacji i monitoringu opartego na pakietowej transmisji danych GPRS, który jest zainstalowany i funkcjonuje u Zamawiającego o ujęcia wody w Gronowie oraz w Gronówku nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.
3. Cel realizacji zamówienia.  
Celem modernizacji jest:
  - zwiększenie niezawodności i bezpieczeństwa pracy instalacji,
  - poprawa efektywności energetycznej,
  - zapewnienie ciągłości dostaw wody o wymaganych parametrach jakościowych,
  - przygotowanie infrastruktury pod wdrożenie systemu wizualizacji,
  - umożliwienie integracji z systemem nadrzędnym Zamawiającego.
4. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia.  
System sterowania i automatyki:
  - demontaż istniejących i montaż nowych elementów systemu sterowania,
  - demontaż okablowania sterowniczego,
  - przeróbka układów sterowania wszystkich urządzeń,
  - dostawa i montaż sterowników PLC,
  - opracowanie i wdrożenie oprogramowania sterującego,
  - wykonanie i montaż oraz uruchomienie nowej szafy lub modernizacja istniejącej szafy sterującej wyposażonej m.in. w:
    - sterownik mikroprocesowy PLC,
    - panel operatorski HMI,
    - komplet zabezpieczeń dla wszystkich podłączonych urządzeń technologicznych,oraz umożliwiającej wbudowanie infrastruktury komunikacyjnej dla systemu monitoringu posiadanego przez Zamawiającego,
  - integracja istniejących instalacji i urządzeń technologicznych (pompy, zawory, dmuchawy, dozowniki itp.),
  - rozruch technologiczny.
5. Przygotowanie do systemu monitoringu funkcjonującego u Zamawiającego:  
Wykonawca zobowiązany jest do:
  - zaprojektowania i wykonania systemu sterowania w sposób otwarty i skalowalny,
  - zapewnienia pełnej gotowości do integracji z istniejącym systemem wizualizacji i monitoringu GPRS, który jest zainstalowany i funkcjonuje u Zamawiającego,
  - udostępnienia wszystkich niezbędnych danych procesowych (tagów) w sterownikach PLC,
  - opracowania i udostępnienia jednolitej struktury zmiennych (nazewnictwo, adresacja, opisy),
  - zapewnienia komunikacji w standardowych, otwartych protokołach (np. Modbus TCP/IP, OPC UA, Ethernet/IP lub równoważne),
  - przygotowania punktów komunikacyjnych (interfejsów sieciowych) umożliwiających podłączenie systemu nadrzędnego Zamawiającego,
  - zapewnienia odpowiedniej wydajności systemu (zasoby CPU, pamięć, sieć) dla przyszłej obsługi systemu wizualizacji,
  - opracowania dokumentacji listy sygnałów (tzw. lista I/O oraz lista zmiennych).
6. Instalacje elektryczne:
  - modernizacja instalacji zasilania i sterowania (okablowanie siłowe do urządzeń pozostanie bez zmian),
  - wykonanie okablowania i oznakowania.

7. Wykonanie aktualnej, dokumentacji powykonawczej:
- schematy elektryczne,
  - wejścia/wyjścia sterownika,
  - obsługa panelu HMI.
  - szczegółowa dokumentacja komunikacyjna (mapa rejestrów, struktura danych, opisy zmiennych).
8. Szkolenie.  
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca przeszkoli min. 2 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi zainstalowanych systemów sterowania i automatyki.
9. Szczegółowy opis zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
- 9.1. Modernizacja SUW Gronowo – powiat Braniewo, część elektryczna i AKPiA:
- a) Opis stanu istniejącego:  
SUW Gronowo została wybudowana ok. 25 lat temu. Obiekt mocno wyeksploatowany.  
Ważniejsze elementy technologiczne:
- jeden zbiornik zewnętrzny,
  - dwie studnie,
  - dwie pompy ZH,
  - pompa płuczająca.
- b) Zakres prac do wykonania:
- Wykonanie i montaż nowej szafy automatyki:
    - szafa metalowa, malowana o stopniu ochrony min IP 54, wymiary 80x180x40 [cm],
    - wyłącznik główny 63 A,
    - zabezpieczenie przed pracą niepełnofazową, ogrzewanie, oświetlenie, gniazdo wtykowe,
    - analizator ee,
    - zasilacz 24 VDC / 10 A + zasilacz 24 VDC / 2,5 A z akumulatorami,
    - sterownik PLC np. Siemens S7-1200 lub odpowiednik,
    - panel HMI 10` kolorowy dotykowy np. Rievtech lub odpowiednik,
    - pola 230/400 V : 2 x 4 kW z softstartami (studnie) ,4 kW - stycznik (pompa płuczająca), ZH - 2 x 4 kW z falownikami, 4 kW - stycznik (rezerwa),
    - dołączenie wbudowanych w silniki zabezpieczeń (opcja),
    - modemy GPRS: pierwszy np. Milesight (do zdalnej pracy programisty), drugi – w szafie należy przewidzieć możliwość wbudowania modemu dostarczonego przez Wykonawcę nadrzędnego systemu monitoringu,
    - tryb pracy: Ręka/Auto(PLC)/Auto(PLC) + zdalne, Ręka - z pominięciem PLC,
    - pomiary zewnętrzne przez separatory analogowe i ochronniki,
    - blokady pracy studni i zestawu hydroforowego,
    - śledzenie napięć 24 VDC,
    - izolacja galwaniczna pomiarów MAX/MIN zbiorników,
    - sterowanie pięcioma istniejącymi przepustnicami,
    - nowe przetworniki ciśnienia, sonda hydrostatyczna i ewentualnie pływaki,
    - nowe presostaty, sondy konduktometryczne,
  - Napisanie programów PLC i HMI, konfiguracja modemów GPRS:
    - Wykonawca uwzględni uwagi Zamawiającego w tym zakresie – nawet po odbiorze końcowym, w okresie gwarancji,
    - Wykonawca przekaże edytowalne źródła programów PLC i HMI,
  - Współpraca SUW z nadrzędnym systemem monitoringu.
  - Wykonanie i montaż szafki potrzeb własnych:
    - szafka 80x60x25 [cm], stal malowana, IP 54 lub wyższy,
    - zasilanie szafy AKPiA,
    - trzy obwody oświetleniowe 10 A,
    - sześć obwodów gniazd jednofazowych 16 A,
    - dwa obwody gniazd trójfazowych 16 A,
    - wyłącznik główny: SIEĆ - 0 - AGREGAT 63 A,
    - dostawa i montaż osuszacza powietrza.
    - nowe lampy oświetleniowe, nowe gniazdka wtykowe.
  - Uruchomienie obiektu przy udziale Zamawiającego.
  - Wykonanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej.

## 9.2. Modernizacja SUW Gronówko – powiat Braniewo, część elektryczna i AKPiA:

### a) Opis stanu istniejącego:

SUW Gronówko została wybudowana ok. 15 lat temu. Obiekt mocno wyeksploatowany.

Ważniejsze elementy technologiczne:

- dwa zbiorniki zewnętrzne,
- dwie studnie,
- trzy pompy ZH,
- pompa płuczająca,
- dmuchawa.

### b) Zakres prac do wykonania:

- Modernizacja istniejącej szafy automatyki, wymiana wszystkich elementów elektrycznych szafy, zmiany w schematach automatyki:
  - wyłącznik główny 63 A,
  - zabezpieczenie przed pracą niepełnofazową, ogrzewanie, oświetlenie, gniazdo wtykowe,
  - analizator ee,
  - zasilacz 24 VDC / 10 A + zasilacz 24 VDC / 2,5 A z akumulatorami,
  - sterownik PLC np. Siemens S7-1200 lub odpowiednik,
  - panel HMI 10 ` kolorowy dotykowy np. Rievtech lub odpowiednik,
  - pola 230/40,0 V : 2 x 4 kW z softstartami (studnie) ,4 kW - stycznik (pompa płuczająca) ZH - 3 x 4 kW z falownikami, 2,2 kW – stycznik dmuchawy, 4 kW - stycznik (rezerwa),
  - dołączenie wbudowanych w silniki zabezpieczeń (opcja),
  - modemy GPRS: pierwszy np. Milesight.(do zdalnej pracy programisty), drugi – w szafie należy przewidzieć możliwość wbudowania modemu dostarczonego przez Wykonawcę nadrzędnego systemu monitoringu,
  - tryb pracy: Ręka/Auto(PLC)/Auto(PLC) + zdalne, Ręka - z pominięciem PLC,
  - pomiary zewnętrzne przez separatory analogowe i ochronniki,
  - blokady pracy studni i zestawu hydroforowego,
  - śledzenie napięć 24 VDC,
  - izolacja galwaniczna pomiarów MAX/MIN zbiorników,
  - sterowanie 24 istniejącymi przepustnicami,
  - nowe przetworniki ciśnienia, sonda hydrostatyczna i ewentualnie pływaki,
  - nowe presostaty, sondy konduktometryczne.
- Napisanie programów PLC i HMI, konfiguracja modemów GPRS.
  - Wykonawca uwzględni uwagi Zamawiającego w tym zakresie – nawet po odbiorze końcowym, w okresie gwarancji,
  - Wykonawca przekaże Inwestorowi edytowalne źródła programów PLC i HMI.
- Współpraca SUW z nadrzędnym systemem monitoringu.
- Wykonanie i montaż szafki potrzeb własnych:
  - Szafka 80x60x25 [cm], stal malowana, IP 54 lub wyższy
  - Zasilanie szafy AKPiA,
  - Trzy obwody oświetleniowe 10 A,
  - Sześć obwodów gniazd jednofazowych 16 A,
  - Dwa obwody gniazd trójfazowych 16 A,
  - Wyłącznik główny: SIEĆ - 0 - AGREGAT 63 A,
  - Dostawa i montaż osuszacza powietrza,
  - Nowe lampy oświetleniowe, nowe gniazdka wtykowe.
- Uruchomienie obiektu przy udziale Zamawiającego.
- Wykonanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej.

### 10. Uwagi dodatkowe:

- 1) System musi być przygotowany do przyszłej wizualizacji w dyspozytorni Zamawiającego bez konieczności ingerencji w logikę sterowania.
- 2) Nowe oprogramowanie musi zapewnić min. wszystkie istotne funkcje, które są dostępne w aktualnie użytkowanym systemie.
- 3) Dostarczone oprogramowanie powinno posiadać wymagane licencje, które upoważnią Zamawiającego do swobodnego, bezterminowego korzystania z wszystkich funkcji oprogramowania również w okresie rękojmi i gwarancji bez dodatkowych opłat.
- 4) Wykonawca musi zapewnić min. 3 letnią eksploatację kart SIM bez dodatkowych opłat.

PERIG ZO.11.2026

- 5) Wszelkie prace należy prowadzić na czynnych obiektach z zachowaniem ciągłości zaopatrzenia odbiorców w wodę.
  - 6) Wykonawca zapewni wymagania dotyczące cyberbezpieczeństwa (segmentacja sieci, kontrola dostępu).
  - 7) Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z przyszłym Wykonawcą systemu wizualizacji (na etapie integracji – w ramach przekazanej dokumentacji).
  - 8) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP.
11. Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zakupi i dostarczy na własny koszt do miejsc montażu.
  12. Listwy zaciskowe i zaciski należy oznaczyć zgodnie z dokumentacją. Wszystkie przewody wchodzące do szafki powinny być podłączone do listew zaciskowych. Każdy przewód powinien być zakończony końcówką tulejkową i zaciśnięty (z wyjątkiem miejsc gdzie stosuje się końcówki oczkowe). Wszystkie urządzenia, aparatura, listwy zaciskowe powinny być precyzyjnie opisane poprzez stosowanie trwałych oznaczeń mających odzwierciedlenie w dokumentacji. Opisy i oznaczenia na rozdzielnicach powinny być wykonane za pomocą tabliczek. Okablowanie wewnątrz rozdzielnic za pomocą przewodów o przekrojach dobranych od parametrów elektrycznych sygnału. Montaż urządzeń i aparatury oraz osprzętu należy wykonać zgodnie z DTR i wytycznymi producentów.
  13. Zastosowane urządzenia i materiały muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie, spełniać wymagania zawarte w dyrektywach Unii Europejskiej, być dopuszczone do stosowania na terenie UE oraz posiadać stosowne certyfikaty bezpieczeństwa i deklaracje zgodności z dokumentami odniesienia. Zastosowane urządzenia i aparatura muszą posiadać dokumentację techniczno-rozruchową i instrukcje eksploatacji urządzeń w języku polskim.
  12. Wykonawca zobowiązany jest do stałego współdziałania z Zamawiającym, koordynującym całością prac objętych niniejszym zamówieniem.
  13. Przed rozpoczęciem prac na obiektach Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Zamawiającego wykonany projekt wykonawczy nowego systemu sterowania i automatyki wraz z planem jego wymiany. Dokumentacja powinna zawierać:
    - zestawienie urządzeń i materiałów,
    - opis techniczny.
  14. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia.
  15. W ramach wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest również do: wykonania zamówienia z najwyższą starannością przy zachowaniu wszelkich mających zastosowanie przepisów prawa oraz obowiązujących norm. Wszelkie materiały i urządzenia powinny być dostarczone z atestami, certyfikatami, deklaracjami zgodności, aprobatami technicznymi wymaganymi przepisami prawa.
  16. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości na wykonane roboty oraz użyte materiały i urządzenia na okres co najmniej 36 miesięcy licząc od daty odbioru i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.
  17. Oferowane urządzenia muszą być kompletne, wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych, a ich parametry techniczno – funkcjonalne nie mogą być niższe niż przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia.

W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostałyby znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie niższym niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia.
  18. Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
    - 38810000-6 - Urządzenia sterujące procesem przemysłowym.
    - 32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny.
    - 51900000-1 - Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli.
    - 45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego.
    - 71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania.

PERIG ZO.11.2026

## **Rozdział 5. Termin wykonania zamówienia.**

1. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia - **30.04.2026 r.**
2. Za termin wykonania przedmiotu zamówienia uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

## **Rozdział 6. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny ich spełnienia.**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  - 1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania,
  - 2) spełniają n/w warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego dotyczące:
    - a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają na Wykonawcę obowiązek posiadania takich uprawnień,
    - b) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia,
    - c) dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
    - d) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia.
  - 1) W zakresie podlegania wykluczeniu z postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.  
Okoliczności wykluczające z udziału w postępowaniu:
    - a) Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawców, wobec których zachodzą przesłanki wykluczenia określone w § 6 Regulaminu ( **Załącznik nr 3** do niniejszego Zapytania Ofertowego ).
    - b) Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców w przypadku których występują okoliczności wskazujące na ich osobowe lub kapitałowe powiązania z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
      - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
      - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
      - pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
    - c) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz. U. z 2025 r. poz. 514 ).
  - 2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć oświadczenie Wykonawcy o braku wystąpienia względem niego przesłanek określonych w §6 Regulaminu oraz przesłanek określonych w pkt. 1) ppkt c),
3. Zamawiający nie wprowadza innych dodatkowych wymagań dotyczących spełnienia warunków udziału w postępowaniu wymienionych w ust.1 pkt 2) lit. a) - d). Warunki zostaną spełnione poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
4. Dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1 pkt 2) lit. a) - d) Wykonawca składa oświadczenia ( treść w formularzu oferty ). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o te oświadczenia.

5. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia chociażby jednego a warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.

## **Rozdział 7. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.**

1. Postępowanie o udzielnie niniejszego zamówienia prowadzone jest w języku polskim.
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami (oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje) odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej - adres oraz e-mail Zamawiającego został podany w Rozdziale 1 niniejszego Zapytania Ofertowego.
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. W przypadku przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą elektroniczną muszą mieć one formę skanu oryginału pisma.
5. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami w dni robocze pracy Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach od 7<sup>00</sup> do 15<sup>00</sup> :
  - 1) **Jarosław Bakan tel. 662 008 295** w sprawach dotyczących procedury przetargowej,
  - 2) **Robert Mirkowski tel. 509 298 571** w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia.

## **Rozdział 8. Termin związania ofertą.**

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres **14 dni**.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## **Rozdział. 9. Opis sposobu przygotowywania ofert.**

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
2. Oferta ma być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
3. Na ofertę składają się:
  - 1) Oferta, sporządzona wg wymagań niniejszego Zapytania Ofertowego, zgodnie z wzorem formularza oferty stanowiącym **Załącznik nr 1** - „Oferta”.
  - 2) Szczegółowy opis techniczny i ilościowy przedmiotu zamówienia potwierdzający spełnienie wymagań Zamawiającego.
  - 3) Pełnomocnictwo lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa – jeżeli Oferta lub inny dokument jest podpisany przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do reprezentowania na zewnątrz posiadającą (posiadające) stosowne pełnomocnictwo.
4. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu.
5. Brak któregośkolwiek z dokumentów wymienionych w ust. 3 niniejszego rozdziału lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie ( np. niepodpisanego przez osoby upoważnione ) spowoduje odrzucenie oferty ( z zastrzeżeniem zapisów zawartych w Rozdziale 12 ust. 3 pkt. 4).
6. Wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami winny być ponumerowane kolejnymi numerami i podpisane lub parafowane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy, przy czym co najmniej ostatnia strona oferty i załącznika musi być opatrzona imienną pieczęcią osoby lub osób podpisujących ofertę, względnie czytelnie wpisanym imieniem i nazwiskiem osoby lub osób podpisujących ofertę.
7. Wykonawca ponosi koszty związane z udziałem w postępowaniu, przygotowaniem i złożeniem oferty.

## **Rozdział 10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.**

### **1. Miejsce oraz termin składania ofert.**

- 1) Oferty winny być złożone w siedzibie zamawiającego: PERIG Sp. z o. o., Młoteczno 12 A, 14-500 Braniewo, w sekretariacie, codziennie w dni pracy Spółki, w godz. 7:00 – 15:00.
- 2) Ofertę w postaci elektronicznej należy przesłać na adres e-mail: [sekretariat@perig.pl](mailto:sekretariat@perig.pl)
- 3) **Termin składania ofert upływa dnia 08.04.2026 r. o godz. 14:00.**

- 4) Ofertę składaną w formie pisemnej należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone:
  - Nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy,
  - nazwą i adresem Zamawiającego: PERIG Sp. z o.o., Młoteczno 12 A, 14-500 Braniewo”,
  - oraz opisane hasłem: „Oferta na modernizację ujęć wody pitnej w Gronowie i w Gronówku – nie otwierać przed dniem 08.04.2026 r., godz. 14:15”.
- 4) Z zawartością złożonych ofert nie można się zapoznać przed upływem terminu otwarcia ofert.
- 5) Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej nadania przesyłką pocztową lub kurierską. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.

## **2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert.**

- 1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu **08.04.2026 r. o godz. 14:15** w siedzibie Zamawiającego PERIG Sp. z o. o., Młoteczno 12 A, 14-500 Braniewo w gabinecie Zarządu Spółki.
- 2) Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na swojej stronie internetowej wykaz złożonych ofert.

## **Rozdział 11. Opis sposobu obliczenia ceny.**

1. Cena w ofercie winna być podana w złotych polskich cyframi i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca podaje cenę netto, podatek od towarów i usług oraz cenę brutto.
2. Zamawiający do ustalenia ceny oferty przyjmuje cenę brutto uwzględniającą kwotę podatku od towarów i usług.
3. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny.
4. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego Zapytania ofertowego i obowiązujących przepisów prawa w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia oraz obejmować wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z treści niniejszego Zapytania ofertowego, jak również w nim nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.
5. Cena musi zawierać koszty wszystkich nienazwanych usług dodatkowych związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia, które Wykonawca jako profesjonalista definiuje na potrzeby niniejszego postępowania.
6. Cena oferty będzie ryczałtową wartością wynagrodzenia umownego, niezmiennego do zakończenia realizacji przedmiotu umowy i ustalonego zakresu prac.
7. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

## **Rozdział 12. Wizja lokalna.**

1. Zamawiający zaleca przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej miejsc realizacji zamówienia przed złożeniem oferty.
2. Celem wizji lokalnej jest zapoznanie się z warunkami terenowymi, technicznymi i organizacyjnymi mającymi wpływ na przygotowanie oferty, w szczególności:
  - stanem istniejącej infrastruktury,
  - dostępnością terenu oraz warunkami dojazdu,
  - możliwością prowadzenia robót,
  - występowaniem potencjalnych kolizji i utrudnień.
3. Wizja lokalna może odbyć się po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. Osobą do kontaktu w sprawie wizji lokalnej jest: Kamil Żak, tel. .
4. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
5. Złożenie oferty oznacza, że Wykonawca zapoznał się z miejscem realizacji zamówienia oraz uwzględnił wszelkie uwarunkowania mogące mieć wpływ na realizację przedmiotu zamówienia i kalkulację ceny oferty, niezależnie od faktu przeprowadzenia wizji lokalnej.
6. Brak udziału w wizji lokalnej nie stanowi podstawy do roszczeń Wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności w zakresie dodatkowych kosztów wynikających z niezajomości warunków realizacji.

## **Rozdział 13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.**

### **1. Kryteria.**

Na potrzeby niniejszego zamówienia Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

**1) kryterium ceny (KC): ..... 100 %**

### **2. Sposób wyliczenia oceny punktowej oferty (P).**

Zamawiający może przyznać Wykonawcy maksymalnie 100 punktów. Po dokonaniu oceny ofert w zakresie kryterium, o którym mowa w pkt. 1 Zamawiający wyliczy ocenę punktową ofert wg następującego wzoru:

$$P_i = \frac{C_{\min}}{C_i} \times 100 \text{ pkt.}$$

gdzie:

$P_i$  - ilość punktów oferty badanej,

$C_{\min}$  - wartość najniższej ceny spośród złożonych ofert Wykonawców,

$C_i$  - wartość ceny badanej oferty,

**Wszystkie obliczenia będą wykonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.**

### **3. Sposób oceny ofert.**

1) Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta nie zostanie odrzucona i uzyska najwyższą liczbę punktów w ocenie punktowej oraz odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym Zapytaniu Ofertowym i Regulaminie oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w niniejszym rozdziale kryteria wyboru ofert.

2) Wszystkie obliczenia będą wykonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.

4) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert i uzupełnienia dokumentów oferty.

5) Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej wartości, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

6) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w sytuacjach opisanych w § 12 ust. 16 Regulaminu.

7) Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania, o ile zajdą wobec tego Wykonawcy okoliczności wskazane Rozdziale 6 ust. 2 pkt. 1) niniejszego Zapytania Ofertowego.

## **Rozdział 14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.**

1. Wynik postępowania zostanie upubliczniony w taki sam sposób, w jaki upubliczniono zapytanie ofertowe.

2. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Miejsce i termin podpisania umowy zostanie wyznaczony przez Zamawiającego.

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia w terminie wyznaczonym Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

## **Rozdział 15. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia na takich warunkach.**

1. Wzór umowy, która będzie zawarta w sprawie zamówienia, stanowi **Załącznik nr 2** do niniejszego Zapytania Ofertowego.

2. Wykonawca składając ofertę, akceptuje wzór umowy i zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych.

## **Rozdział 16. Zmiana umowy.**

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy również, w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi np. siła wyższa, wystąpienie zdarzeń i warunków

niezależnych od Wykonawcy, których nie dało się przewidzieć, utrudniające terminowe lub prawidłowe wykonanie zamówienia oraz inne okoliczności mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy np. wydłużenie realizacji umowy na wniosek Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

#### **Rozdział 17. Informacje dodatkowe.**

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe ( z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek ) a także inne omyłki polegające na niezgodności oferty z niniejszym Zapytaniem Ofertowym ( niepowodujących zmian w treści oferty ), niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
4. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
5. Zamawiający nie będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
6. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
9. Zamawiający nie organizuje spotkania z Wykonawcami.
10. Od decyzji Zamawiającego dotyczącej wyboru Wykonawcy nie przysługuje odwołanie.
11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym zastosowanie mają przepisy Regulaminu.

#### **Rozdział 18. Unieważnienie postępowania.**

1. Zamawiający działając na podstawie § 14 Regulaminu może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
  - 1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
  - 2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
  - 3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
  - 4) postępowanie obciążone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia.
2. Zamawiający może w każdym momencie unieważnić postępowanie także bez podania przyczyny, zgodnie z art. 70<sup>1</sup> § 3 k. c.
3. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie będzie ponosił kosztów związanych z przygotowaniem ofert przez Wykonawców.

#### **Rozdział 19. Obowiązek informacyjny wynikający z RODO.**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 119 z 04.05.2016 r. (zwanego dalej „RODO”) Zamawiający informuje, że:

- 1) Administratorem danych pozyskanych w ramach i na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Przedsiębiorstwo Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury Gospodarczej Sp. z o. o. z siedzibą: Młoteczno 12 A, 14-500 Braniewo, tel. 55 243 28 55, adres e-mail: [perig@perig.pl](mailto:perig@perig.pl).
- 2) Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celach związanych z prowadzonym w trybie zapytania ofertowego niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
- 3) W niektórych sytuacjach Zamawiający może przekazywać Pani/Pana dane osobowe osobom trzecim, jeśli będzie to konieczne do dochodzenia praw i obowiązków wynikających z umowy lub obowiązków przepisów prawa.

- 4) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego, t.j. pracownikom i współpracownikom Zamawiającego, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym Zamawiający zleci to zadanie, innym odbiorcom danych, np. kurierom ( lub placówkom pocztowym ), kancelariom prawnym lub instytucjom upoważnionym z mocy prawa do otrzymania przedmiotowych danych.
- 5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą ponadto osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.
- 6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz przez okres wykonywania przez Zamawiającego ciężących na nim obowiązków prawnych, w którym przepisy prawa nakazują Zamawiającemu przechowywać dane osobowe, w którym Zamawiający może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń i wierzytelności przez Zamawiającego.
- 7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
- 8) Posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
- 9) Nie przysługuje Pani/Panu:
  - prawo do usunięcia danych osobowych, o ile zostały spełnione przesłanki wskazane w art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

## **Rozdział 20. Załączniki.**

Załącznikami do niniejszego Zapytania Ofertowego są:

- 1) Załącznik nr 1 - Wzór formularza oferty.
- 2) Załącznik nr 2 - Wzór umowy.
- 3) Załącznik nr 3 - Regulamin.
- 4) Schematy technologiczne ujęć wody - 2 szt.

*Prezes Zarządu*

*Robert Mirkowski*

.....  
( podpis Zamawiającego )